



31p

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164,
 тел. ОД (8652) 24-52-26, E-mail: gu.mchs26@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,
 г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73,
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Советскому городскому округу,
Курскому и Степновскому районам) управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по СК,**
 ст. Курская, ул. Моздокская, 70, тел. 8(87964) 6-55-48, stepnoe77@bk.ru
**Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99**

Предписание № 112/01/66

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МОУ СОШ № 3 Синкевич Валентине Ивановне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Советского ГО, Курского и Степновского районов по пожарному надзору Заворукина И.В. от «27» октября 2020 года, № 112, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 10.11.2020 года государственным инспектором по Советскому ГО, Курского и Степновского районам по пожарному надзору Заргаровым Г.И. проведена плановая документарная проверка МОУ СОШ № 3, расположенного, с. Каново, ул. Школьная, 32

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директор МОУ СОШ № 3 Синкевич Валентиной Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать здание эвакуационным освещением в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения.	(п. 43 правил противопожарного режима в РФ)	20.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством несут: нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по пожарному надзору Заргаров Г.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«10» ноября 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ СОШ № 3 Синкевич В. И.

(должность, фамилия, инициалы)

«10» ноября 2020 г.



(подпись)